

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## Nr 45/TVS/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Kratki wentylacyjne VELITE TVS**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**TVS01\*; TVS03\*; TVS05\*; TVS07\*;**

\* **kolor: (-) – biały; SS – Satyna srebrna,**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do wentylacji mechanicznej:  
- do pozostałych zastosowań w budynkach**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**AWENTA E.W.A CHOMKA Spółka Jawna  
ul. Warszawska 99, 05-300 Stojadła, Polska**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13141-2:2010**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

**TVS01\***

<b>Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie</b>						
Różnica ciśnienia $\Delta p$ (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości $q_v$ ( $l \cdot s^{-1}$ )	4,49	6,35	9,15	13,26	14,84	21,14
<b>Powierzchnia czynna netto: 0,006 m<sup>2</sup></b>						

**TVS03\***

<b>Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie</b>						
Różnica ciśnienia $\Delta p$ (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości $q_v$ ( $l \cdot s^{-1}$ )	5,90	8,38	11,86	16,78	18,78	26,64
<b>Powierzchnia czynna netto: 0,007 m<sup>2</sup></b>						

**TVS05\***

<b>Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie</b>						
Różnica ciśnienia $\Delta p$ (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości $q_v$ ( $l \cdot s^{-1}$ )	9,30	13,12	18,68	26,65	29,81	42,08
<b>Powierzchnia czynna netto: 0,012 m<sup>2</sup></b>						

TVS07\*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia $\Delta p$ (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości $q_v$ ( $l \cdot s^{-1}$ )	32,34	45,24	64,01	90,45	101,11	142,93
Powierzchnia czynna netto: 0,010 m <sup>2</sup>						

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dariusz Ostrowski, dyrektor techniczny

(imię nazwisko oraz stanowisko)

DYREKTOR TECHNICZNY  
Technical Director

.....  
mgr inż. Dariusz Ostrowski  
(podpis)

Stojadła, 10.12.2021

(miejsce i data wystawienia)